

LU24

01

00

U1

U2

U3

Büro 115__

Büro 115__

Notleuchte:
EB001-EB999
001-999

Fluchtwegleuchte:
EB001-EB999
001-999

Büro 115__

Notleuchte:
EB001-EB999
001-999

Fluchtwegleuchte:
EB001-EB999
001-999

Büro 115__

Büro 115__

Steigzone 130__

Linie 002

Linie 001

Büro 160__

Büro 160__

Notleuchte:
EB001-EB999
001-999

Fluchtwegleuchte:
EB001-EB999
001-999

Büro 160__

Notleuchte:
EB001-EB999
001-999

Fluchtwegleuchte:
EB001-EB999
001-999

Büro 160__

Technik Elektro 150__

Linie 001

Linie 002

Notlichtzentrale
=TN240__

Bezeichnungsbeispiele vor Ort:
Notleuchte:



Beispiele:
AKS: +Ort=Funktion-Produkt
Fluchtwegleuchte

Notleuchte:

+LU24-00-160 =BN001 -EB001-TN240-001001
+LU24-00-160 =BN001 -EB002-TN240-001002

Anmerkungen:

Im Funktionsaspekt entspricht die Anlagennummer der
Liniennummer und die Apparate-ID der Apparatennummer, sie sind
gleich zu stellen wie die ID/Adresse aus dem Produktspekt
-> =BN005 -BE010 entspricht -005010

Beispiele:
AKS: +Ort=Funktion-Produkt
Notlichtzentrale:

+LU24-U3-150 =TN240 -TH150

Legende Elektro:			Revisionsindex:		
3x2.5mm² FE180/E60	BMA Zentrale	Notleuchte	Index	Datum	Änderungsbeschreibung
Fluchtwegleuchte			d	08.12.2023	Präzisierungen AKS V2.3
			Datum: a	26.05.2023	LUKS
			Druckdatum:	08.12.2023	Beispiel Prinzipschema NLA
			Gezeichnet:		Anwendung AKS -
			Geprüft:		Anlagenkennzeichnungssystem
			<div> AMSTEIN + WALTHERT <small>www.amstein-walthert.ch Tel +41 44 305 91 11 Andreasstrasse 5 CH-8050 Zürich</small> </div>		
			Beispiel		
			Massstab: ...		
			Format: A3		
			Layout: ...		
			Plan-Nr.: xxx		