

Gebäude: LU24  
Etage: 00

Erschliessung von =TH150\_\_ (3.UG)

Abgangskasten  
-XE001

Abgangskasten  
-XE002

Stromschiene =TA150\_\_

Abgangskasten  
-XE003

Abgangskasten  
-XE004






Raum: 100\_\_

Raum: 110\_\_

Raum: 120\_\_

Raum: 130\_\_

Raum: 140\_\_



Beispiele:  
AKS: +Ort=Funktion-Produkt  
Stromschiene: +LU24-U3-250 =TA150 -TH150-F4000  
Abgangskasten: +LU24-00-100 =TA150 XE003-TH150-F4000

Beispiele:  
AKS: +Ort=Funktion-Produkt  
Gruppenverteiler 5: +LU24-00-140 =TJ005 -TA150-XE004  
Steckdose: +LU24-00-100 -TJ005-F1  
Gruppenverteiler 6: +LU24-00-140 =TJ006 -TA150-XE004  
Steckdose: +LU24-00-100 -TJ006-F1



Legende:



Stromschiene



Mediensäule/Labormöbel



Abgangskasten



Gruppenverteiler



Steckdose/Sicherungsgruppe

Revisionsindex:

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
b	08.12.2023	Präzisierungen AKS V2.3

Datum: a	27.10.2023	LUKS	Beispiel
Druckdatum:	08.12.2023	Konzeptschema Labor	Massstab: ...
Gezeichnet:		Anwendung AKS -	Format: A3
Geprüft :		Anlagenkennzeichnungssystem	Layout: ...
			Plan-Nr. : xxx



AMSTEIN + WALTHERT

www.amstein-walthert.ch Tel +41 44 305 91 11 Andreasstrasse 5  
CH-8050 Zürich