

LU24

01

00

U1

U2

U3

Büro 115__

Büro 115__

Büro 115__

Büro 115__

Büro 115__

Steigzone 130__

Büro 160__

Büro 160__

Büro 160__

Büro 160__

Technik HLKS 160__

Kühlgruppe
LU24-U3=KG001

Heizgruppe
LU24-U3=HG001

ULK:
=KD001__-=KD999__

Durchgangsventil:
QK700-QK719

ULK:
=KD001__-=KD999__

Durchgangsventil:
QK700-QK719

ULK:
=KD001__-=KD999__

Durchgangsventil:
QK700-QK719

ULK:
=KD001__-=KD999__

Durchgangsventil:
QK700-QK719

Beispiele:

AKS: +Ort=Funktion-Produkt

Umluftkühlgerät: +LU24-U2-160 =KD025 -TX150-F1760/01

Durchgangsventil: +LU24-U2-160 =KD025 -QK700-TX150-F1750/01

Beispiele:

AKS: +Ort=Funktion-Produkt

Kühlgruppe: +LU24-U3-160 =KG001 -TX150-F1750/01

Heizgruppe:

+LU24-U3-160 =HG001 -TX150-F1850/01

Beispiel:

AKS: +Ort=Funktion-Produkt

Changeover-Verteiler: +LU24-U2-115 =KG001A1

Changeover-Ventil:


+LU24-U2-115 =KG001A1-QK760-TX150-F1860/01

Heizung von: HG001A1

FBH-Verteiler

Changeover-Verteiler 1

Legende Heizung/Kälte:



Revisionsindex:

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
d	31.03.2025	Präzisierungen AKS V2.5
Datum: a	07.08.2023	LUKS
Druckdatum: 31.03.2025	Beispiel Strangschemata HK	
Gezeichnet:	Anwendung AKS -	
Geprüft:	Anlagenkennzeichnungssystem	
www.amstein-walthert.ch Tel +41 44 305 91 11 Andreasstrasse 5 CH-8050 Zürich		AMSTEIN + WALTHERT
Beispiel		Massstab: ...
		Format: A3
		Layout: ...
		Plan-Nr.: xxx