

Gebäude: LU24
Etage: 00

Erschliessung von LU24-U3=TH150

Abgangskasten
-XE001

Abgangskasten
-XE002

Stromschiene LU24-U3=TA150

Abgangskasten
-XE003

Abgangskasten
-XE004



Raum: 100__

Raum: 110__


Raum: 120__

Raum: 130__

Raum: 140__





Beispiele:
AKS: +Ort=Funktion-Produkt
Verteiler in Kapelle: +LU24-00-120 =TP300 -TA150-XE002
Laborabzug: +LU24-00-120 =LP101 -TP300-F1
ABL VAV: +LU24-00-120 =LP101 -RL770-TP300-F1
Steuerbox: +LU24-00-120 =LP101 -KL001-TP300-XH011-SV01-L -F1



Beispiele:
AKS: +Ort=Funktion-Produkt
Stromschiene: +LU24-U3-250 =TA150 -TH150-F4000/01
Abgangskasten: +LU24-00-100 =TA150 XE003-TH150-F4000/01

Brüstungskanal
Verteiler in Brüstungskanal
LU24-00=TB300



Beispiele:
AKS: +Ort=Funktion-Produkt
Gruppenverteiler 5: +LU24-00-140 =TJ302 -TA150-XE004
Steckdose: +LU24-00-100 -TJ302-F1
Gruppenverteiler 6: +LU24-00-140 =TJ303 -TA150-XE004
Steckdose: +LU24-00-100 -TJ303-F1

Legende:

Stromschiene/Brüstungskanal

Abgangskasten

Mediensäule/Labormöbel

Verteiler

Steuerbox

Volumenstromregler

Steckdose/Sicherungsgruppe

AKS-Code: +Ort=Funktion-Produkt

Revisionsindex:

Index	Datum	Änderungsbeschreibung
d	31.03.2025	Präzisierungen AKS V2.5

Datum: a	27.10.2023	LUKS
Druckdatum:	31.03.2025	Konzeptschema Labor
Gezeichnet:		Anwendung AKS -
Geprüft :		Anlagenkennzeichnungssystem

AMSTEIN + WALTHERT

www.amstein-walthert.ch

Tel +41 44 305 91 11

Andreasstrasse 5

CH-8050 Zürich

Beispiel

Massstab: ...

Format: A3

Layout: ...

Plan-Nr. : xxx